



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Главное управление МЧС России
по Республике Карелия)

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому
районам

ул. Гражданская, 15, г. Сегежа,
Республика Карелия, 186420
Телефон /Факс: 4-31-33 (код 81431)
e-mail: gpn_seg@10.mchs.gov.ru

09.06.2026 № УВ-185-4-9
На № _____ от _____

О направлении документов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия направляет в ваш адрес постановление о назначении административного наказания от 08.06.2026 года № 2606-10-002-00064/7/1 по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение: на 10 л. в 2 экз.

Заместитель начальника отдела

С.В. Сазанович

Сазанович Сергей Владимирович
8(81431) 4-31-33

Вход. № 316
«09» 06 2026
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2606-10-002-00064/7/1
о назначении административного наказания

Я, заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору- заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сазанович Сергей Владимирович (186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, кабинет № 5), рассмотрев 08 июня 2026 г. в 16 час. 30 минут по адресу: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, кабинет № 5, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, протокол об административном правонарушении от 04 июня 2026 г. № 2606-10-002-00064/6/1, (далее - протокол об административном правонарушении) и материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5» (далее — ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» или Учреждение);
2. Юридический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А;
3. Фактический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А ;
4. Иные сведения о юридическом лице: основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1151001016506, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1006016658;
5. Сведения о законном представителе юридического лица: Платова Ирина Георгиевна — директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»
Документ, подтверждающий полномочия: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03 июня 2026 г. № ЮЭ9965-26-102131730;
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.
7. Иные сведения необходимые для рассмотрения дела: Приказ о возложении исполнения обязанностей директора от 08.05.2026 г. № 70-ио, акт обязательного профилактического визита № 2605/002-10/68-ВО/А от 27.05.2026 г., предписание № 2605/002-10/68-ВО/П от 27.05.2026 г., протокол осмотра № 2605/002-10/68-ВО от 27.05.2026 г., протокол инструментального обследования № 2605/002-10/68-ВО от 27.05.2026 г

Права и обязанности, привлекаемого к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лица, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения», «Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может

участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом» разъяснены. Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна.

(подпись законного представителя (представителя, защитника) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело)

Материалами административного дела установлено, что:

ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» о дате, времени и месте рассмотрения протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, было уведомлено (копия протокола об административном правонарушении от 04 июня 2026 г. вручена ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» под входящий номер), о чем свидетельствует запись в сопроводительном письме.

Ходатайств о перенесении места и времени рассмотрения протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», либо его законным представителем, иными представителями Учреждения не заявлялись.

В назначенное время к 16 час. 30 мин. 08 июня 2026 г., по адресу: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, кабинет № 5, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, для рассмотрения протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, законный представитель юридического лица ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» - директор Платова Ирина Георгиевна, иной представитель юридического лица, не явились.

Протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривается в назначенное время в 16 час. 30 мин. 08 июня 2026 г. в отсутствие законного представителя (иного представителя) юридического лица.

При рассмотрении протокола об административном правонарушении и материалов дела об административном правонарушении установлены следующие обстоятельства:

в 17 часов 00 минут 27.05.2026 года по окончании проведения обязательного профилактического визита во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам Главного управления МЧС России по Республике Карелия (далее - ОНДиПР) Сазановича С.В. от 14 мая 2026 г. № 2605/002-10/68-ВО/Р, в здании и помещениях, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а, используемых (эксплуатируемых) ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» (ИНН: 1006016658), были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности
1	2
1	Расстояние площадки и марша наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа), предназначенной для эвакуации со второго этажа здания, менее 1 метра до проекций оконных

	<p>проемов в наружной стене здания. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.</p>
2	<p>Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. Не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации из здания при пожаре. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. п.17 Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
3	<p>Проступь ступеней наружной открытой лестницы выполнена не сплошной с шириной отдельных ступеней менее 0,25 метра (0,16-0,18 м., просечная сталь). Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.1., п. 7.1.2 - В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными. ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2 Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (Приложения А - Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.</p>
4	<p>Ширина марша открытой наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2020 п.4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее требуемой ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200</p>

человек.

За что предусмотрена административная ответственность юридического лица, в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с положениями части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе: собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

На основании вышеизложенного следует, что обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации здания и помещений расположенных по адресу: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А, возложена на ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», правомерно. ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», является надлежащим субъектом административного правонарушения.

Обстоятельства, исключаящие производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с частью 6 статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют.

Учитывая, что на момент проверки ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», не было обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации здания и помещений, расположенных по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а, в действиях Учреждения, как юридического лица, на которое по закону возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7,10 и 11 настоящей статьи».

Частью 2 статьи 115 Конституции Российской Федерации установлено, что постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 и обязательны для исполнения.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», обязательные требования устанавливаются федеральными законами, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров Российской Федерации, не требующими издания внутригосударственных актов для их применения и действующими в Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

На момент рассмотрения дела об административном правонарушении, юридическим лицом - Учреждением, равно как и его законным представителем, иными представителями

юридического лица, не представлены сведения о принятии всех зависящих от привлекаемого лица мер по соблюдению указанных требований пожарной безопасности, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, либо о невозможности соблюдения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, указанных требований пожарной безопасности в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении обычной степени заботливости и осмотрительности.

В соответствии с положениями части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица - ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» заключается в том, что оно (лицо) предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Вина лица, юридического лица - ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» в совершении административного правонарушения – нарушение требований пожарной безопасности, за которое предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7,10 и 11 настоящей статьи» подтверждается протоколом об административном правонарушении от 04 июня 2026 г. № 2606-10-002-00064/6/1 и иными материалами дела.

Каких-либо пояснений в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении юридическим лицом предоставлено не было.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, учитывая характер совершенного административного правонарушения, степень общественной опасности, не считает возможным применить положения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признать совершенное административное правонарушение малозначительным.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность юридического лица АО «Сегежский ЦБК» предусмотренных статьёй 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в соответствии со статьёй 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует учитывать оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении, а также то, что вменяемое административное правонарушение совершено лицом, привлекаемым к административной ответственности, впервые.

При рассмотрении административного дела также следует учесть, что частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предусмотрено, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.1, 3.4, 3.5; 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; частями 1, 1.1, 3, 5 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо – ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», в соответствии с протоколом № 2606-10-002-00064/6/1 об административном правонарушении и материалами дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признать виновным в совершении административного правонарушения – «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7,10 и 11 настоящей статьи», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» административное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для юридических лиц в виде: предупреждения.

3. Объявить ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5», что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

«___» _____ 2026 г.

(дата, подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление:

Заместитель главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору - заместитель начальника
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления

С.В. Сазанович

Настоящее постановление вступило в законную силу «___» _____ 2026 г.

Постановление № 2606-10-002-00064/7/1 от «08» июня 2026 г. исполнено _____

телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия – 8(8142)79 99 99