

3. в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в помещении прихожей 2-ой группы дымовой пожарной извещатель расположен на расстоянии менее 0,5 метра от потолочных электрических светильников дневного света.

Выявленные нарушения требований закона являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровья постояльцев ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» и работников учреждения и требуют незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 21, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о времени и месте его рассмотрения.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в прокуратуру района не позднее одного месяца с момента получения настоящего представления.

Прокурор района
старший советник юстиции

С.А. Подволоцкий



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРОКУРАТУРА
БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА

пл. Ленина, д. 10, г. Беломорск, 186500
тел./факс: (814-37) 5-11-62

28.12.2020 № 07-19-2020

Директору ГБУ СО РК «Центр помощи детям
№ 5»

Платоновой И.Г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противопожарной
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 – ФЗ) обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В силу ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В рамках проведения проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности установлено, что:

1. в нарушение ч. 1 ст. 82 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009) в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» не предусмотрено оснащение объекта автономными резервными источниками электроснабжения для обеспечения бесперебойного электроснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей (детей);

2. в нарушение п. 3.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», а также п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. в случае возникновения пожара;

Б1 № 024881