

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2023 года

г. Сегежа

Судья Сегежского городского суда Республики Карелия Балашов Д.А. при секретаре Мамаевой И.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» на постановление от 22 февраля 2023 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,

установил:

постановлением главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов РК по пожарному надзору от 22 февраля 2023 года Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

С таким постановлением не согласно Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5», подавшее жалобу. В обоснование жалобы директор учреждения указывает на отсутствие вины учреждения в неисполнении предписания должностного лица.

В судебном заседании представитель учреждения Талья Л.А. доводы жалобы поддержала.

Должное лицо в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Судья, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В силу ч. ч. 1, 3 ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к названной статье.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Вход. № 438
« 5 » 04 2023 г.
подпись *Овчин*

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (часть 1). Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (часть 2). Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона (часть 3).

Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

В судебном заседании установлено, что Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам РК в ходе проведения выездной проверки с 08 февраля по 21 февраля 2023 года были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, отраженные в Акте плановой выездной проверки от 16 февраля 2023 года.

На основании Акта плановой выездной проверки от 16 февраля 2023 года должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении от 16 февраля 2023 года. С содержанием протокола ознакомлен представитель юридического лица.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: руководитель учреждения не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре в исправном состоянии, что является нарушением пункта 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; расстояние площадки и марша наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации со второго этажа здания менее 1 метра (нарушение п.4.4.7 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности); проступ ступеней наружной открытой лестницы выполнена не сплошной с шириной отдельных ступеней менее 0,25 метра (нарушение части 4 статьи 4, статьи 6, статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008); ширина марша открытой наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 метра (нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2020); несоответствие проектных решений в части количества объемно планировочных решений эвакуационных путей и выходов – дверь второго эвакуационного выхода из помещения компьютерного класса защита отделочными материалами

(нарушение п.23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); второй этаж не обеспечен двумя эвакуационными выходами (нарушение п.п. 4.2.9, 4.2.14 СП 1.13130.2020); ширина горизонтального участка пути эвакуации из музыкального зала на 1 этаже менее 1 метра, ширина горизонтального участка пути эвакуации из компьютерного класса на 2 этаже менее 1 метра (нарушение п.4.3.3 СП 1.13130.2020); допущена совместная прокладка линий СПС и СОУЭ с другими кабелями (п.6.6 СП 6.13130.2020); в помещениях прачечной и гладильной в подвале уровень звука системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности; прибор не обеспечивает включение звуковой сигнализации в режиме «Неисправность» (ст.ст.4,6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008); в здании мастерской система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008); на объекте защиты монтаж системы пожарной сигнализации в помещении подвала выполнен не в соответствии с проектной документацией (ч.1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008); в подвальном помещении не подтверждена работоспособность части кабельных линий систем противопожарной защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Постановлением главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов РК по пожарному надзору от 22 февраля 2023 года Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

Поскольку в результате выездной проверки должностным лицом в деятельности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, должностное лицо пришел к правильному выводу о наличии в действиях учреждения состава вменяемого ему административного правонарушения.

При назначении наказания, в соответствии с положениями ст. 4.1 КоАП РФ, должностным лицом были учтены как характер правонарушения, так и имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица. Наказание назначено с применением положений ч. ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, является соразмерным и справедливым.

Вопреки утверждениям заявителя, отсутствие достаточного финансирования на проведение противопожарных мер не освобождает Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей №5» от соблюдения требований закона, и не исключает вину Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» в несоблюдении правил пожарной безопасности. Невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Оснований для отмены постановления должностного лица, предусмотренных статьями 30.6-30.8 КоАП РФ, по доводам жалобы судья не усматривает.

Руководствуясь требованиями статей 30.6-30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

решил:

Постановление главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия по пожарному надзору от 22 февраля 2023 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» оставить без изменения, а жалобу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Сегежский городской суд Республики Карелия в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья

КОПИЯ ВЕРНА
подпись судьи *С.И. Смирнов*

Заместитель начальника отдела
С.И. Смирнов

30.06' 23 (число, месяц, фамилия)
20 г.

Д.А. Балашов

Решение вступило
в законную силу 11.06.23

Судья *С.И. Смирнов*